


ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYTYCZNE BUDOWLANE

Do Umowy nr 413/UDM/2022 zawartej w dniu: 12-01-2022 w Bielsku-Białej pomiędzy:

1. PPHU KUBAN S.C. Kamil Kubański , Paweł Suchy 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul.Spokojna 72
2. Dźwig – Serwis, Janusz Bachrach, ul. Różana 6, 43-370 Szczyrk

Wytyczne budowlane dla dźwigów Szyb

1. Szyb przeznaczony jest wyłącznie dla dźwigu i inne urządzenia lub ciągi przewodów czy rurociągów nie powinny być w nim instalowane. Wyjątek stanowią urządzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystują gorącej pary lub wody pod ciśnieniem. Urządzenia do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdować się poza szybem.
2. Szyb powinien być oddzielony od otoczenia ścianami, podłogą oraz stropem lub dostateczną przestrzenią.
3. Jeżeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajdują się od siebie w odległości większej niż 11m to w szybie należy umieścić drzwi awaryjne tak, aby odległość między ich progami była nie większa niż 11m.
4. Szyb należy odpowiednio wentylować. Nie powinien być wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych pomieszczeń niż przynależnych do dźwigu. Zaleca się usytuowanie w nadsztybie otworów wentylacyjnych o minimalnej powierzchni zgodnej z projektem budowlanym.
5. Wytrzymałość mechaniczna ścian powinna być taka, aby po przyłożeniu siły 8000 N, w dowolnym miejscu prostopadle do ściany z jednej lub drugiej strony, rozłożonej równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu o wielkości 5 cm², nie wykazywały odkształcenia trwałego i odkształcenia sprężystego większego niż 0,2 cm.
6. W szczególnych przypadkach dopuszcza się szyby częściowo obudowane. Wielkość osłon powinna być tak dobrana, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniemożliwić zakłócenie pracy dźwigu przez osoby przebywające w miejscach normalnie dostępnych. Norma przewiduje wysokość co najmniej 3,50 m po stronie drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostałych stronach i odległość poziomą osłony nie mniejszą niż 0,05 m od ruchomych części dźwigu.
7. Jeżeli ściany lub osłony wykonano ze szkła, to w miejscach ogólnodostępnych powinno mieć ono budowę warstwową.
8. Ściana szybu dźwigowego poniżej każdego progu drzwi przystankowych powinna być ciągła i wykonana z gładkich, twardych materiałów.
9. Podłoga podszybia powinna przenosić obciążenia pochodzące od zespołów dźwigu, a w miejscach oddziaływania zderzaków kabiny lub masy równoważącej czterokrotne obciążenia.
10. Zalecane jest nieumieszczanie szybów dźwigowych ponad przestrzeniami dostępnymi dla ludzi.
11. Jeżeli głębokość podszybia przekracza 2,50 m i pozwalają na to warunki budowlane, to w podszybiu powinny być zainstalowane dodatkowe drzwi do konserwacji / drzwi awaryjne. W przypadku, gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, należy przedsięwziąć inne środki umożliwiające osobie kompetentnej bezpieczne zejście do podszybia.
12. Podszybie szybu powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a podłoga powinna być gładka.
13. Ściany szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utwalone powłoką niepylącą.
14. Temperatura w szybie wewnętrznym lub poza obrębem budynku powinna być utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.
15. Ściany szybu powinny umożliwiać mocowanie wsporników prowadnic i drzwi.
16. Odległości pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą powinny wynieść:
 - 1,6 m dla dźwigów osobowych




ZAŁĄCZNIK NR 5 – RYSUNEK SZYBU

Do Umowy nr 413/UDM/2022 zawartej w dniu: 12-01-2022 w Bielsku-Białej pomiędzy:


1. PPHU KUBAN S.C. Kamil Kubański , Paweł Suchy 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul.Spokojna 72
2. Dźwig – Serwis, Janusz Bachrach, ul. Różana 6, 43-370 Szczyrk

RYSUNEK SZYBU

WYKONAWCA:



ZAMAWIAJĄCY:



5. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania napraw w czasie określonym w § 5 pkt. 1 oraz za każdy dzień przestoju (za dzień przestoju uważa się unieruchomienie urządzenia na okres co najmniej 24 godzin od czasu zgłoszenia, z wyłączeniem przestojów spowodowanych kradzieżą, dewastacją, zdarzeniami losowymi, np.: zalaniem urządzenia dźwigowego wodą lub przerwą w zasilaniu, wyładowaniami). Zleceniodawca ma prawo do potrącenia Zleceniobiorcy 1/30 wartości miesięcznego wynagrodzenia.
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do waloryzacji wynagrodzenia stosownie do wskaźnika inflacji publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w okresach rocznych.

§ 6

1. Zamawiający upoważnia Wykonawca do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
2. Faktury będą wystawiane w okresach za wykonaną usługę.
3. Faktury wysyłane będą drogą elektroniczną na adres: leszek.kubanski@interia.eu
4. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności Zleceniobiorca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest do:


1. zapewnienia stałego i pewnego zasilania dźwigu 3 x 230V +/- 10%,
2. zapewnienia łączności telefonicznej do maszynowni dźwigu, jeżeli jest wymagana,
3. unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia niewłaściwego funkcjonowania oraz powiadomienia o powyższym Wykonawcę,
4. zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigu zgodnie z BHP,
5. zamknięcia i zabezpieczenia maszynowni dźwigu przed dostępem osób nieupoważnionych,
6. natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o brakach w wyposażeniu urządzenia i nieprawidłowościach w jego działaniu,
7. powiadomienia Wykonawcy o odbiorze przez Dozór Techniczny i poniesienia opłaty za odbiór.

§ 8


Usługami konserwatorskimi nie są objęte roboty, których wykonanie leży w kompetencji Zamawiającego, a mianowicie:

1. roboty elektryczne związane z naprawą pionu zasilającego dźwigu oraz pion oświetlenia;
2. roboty malarsko-murarskie.


strona: 14 z 15



WYKONAWCA:



ZAMAWIAJĄCY:



PROTOKÓŁ ODBIORU

Urządzenie do oczyszczania powietrza w technologii plazmowej

Wykonawca: PIK GASTRO Krzysztof Pyjor

44-230 Czerwionka-Leszczyń ul. Strzelczyka 2 NIP:642-126-75-48

Odbiorca: PPHU KUBAN S.C. Kamil Kubański, Paweł Suchy

43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Spokojna 72 NIP:638-183-55-54

Lokalizacja inwestycji: 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Spokojna 72

Zakres wykonywanych: prac / usług / montażu / dostawy urządzeń*:

Dostawa

Lp.	Rodzaj prac-usług-montażu-dostawy	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Urządzenie do oczyszczania powietrza w technologii plazmowej	1341,46zł	1650 zł
	RAZEM	1341,46 zł	1650,00 zł

Odbiorca inwestycji wnosi / nie wnosi * zastrzeżeń do ustaleń dostawy i montażu.

Uwagi:

.....

Odbiorca oświadcza, że prace zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem.


PPHU KUBAN S.C.

K. Kubański, P. Suchy

43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 72

NIP: 638 183 55 54, kom. 605 461 000

Podpis odbiorcy inwestycji


Podpis wykonawcy inwestycji
PIK GASTRO
Krzysztof Pyjor
ul. Strzelczyka 2
44-230 Czerwionka-Leszczyń
NIP: 642-126-75-48

PROTOKÓŁ ODBIORU

Laptop DELL

Wykonawca: Przemysław Buda IPSoft Usługi informatyczne 43-200 Pszczyna ul. Czajkowskiego 9 NIP:638-113-52-13

Odbiorca: PPHU KUBAN S.C. Kamil Kubański, Paweł Suchy

43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Spokojna 72 NIP:638-183-55-54

Lokalizacja inwestycji: 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Spokojna 72

Zakres wykonywanych: prac / usług / montażu / dostawy urządzeń*:

Dostawa

Lp.	Rodzaj prac-usług-montażu-dostawy	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Laptop DELL	4.100,00 zł	5.043,00 zł
	RAZEM	4,100,00 zł	5.043,00 zł

Odbiorca inwestycji wnosi / nie wnosi * zastrzeżeń do ustaleń dostawy i montażu.

Uwagi:

.....

Odbiorca oświadcza, że prace zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

PPHU KUBAN S.C.

K. Kubański, P. Suchy

43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 72
NIP: 638 183 55 54, kom. 605 461 000

Podpis odbiorcy inwestycji

PRZEMYSŁAW BUDA IPSoft
Usługi Informatyczne

43-200 Pszczyna ul. Czajkowskiego 9

NIP 638 113 52 13 REGON 387800605

Podpis wykonawcy inwestycji

przebrać mejl olo tubane

Promed J. i B. Krzepina spółka jawna
NIP: 6381510668
43-200 Pszczyna
Ul. Dworcowa 18/4

Pszczyna 23.01.2023r.

Oświadczenie

W sprawie umowy : UDA-RPSL.03.02.00-24-040H/20-00 oraz wniosku
WNP-RPSL.03.02.00-24-040H/20-001-04 dotyczące „pozostałe
uwagi” podpunkt 4.

Biuro rachunkowe korzysta z oprogramowanie Symfonia Mała
Księgowość 2.0. Program nie pozwala na edycję/zmiany środka
trwałego, który już jest w trakcie amortyzacji/posiada
pierwsze zapisy umorzeń. Dlatego nie jesteśmy w stanie
przesłać skorygowanej ewidencji zawierającej numer dokumentu.

Numer faktury, który powinien znaleźć się w ewidencji to
FV/02/2021.

PROMED J. Krzepina i B. Krzepina S.J.
Biuro Rachunkowe
43-200 PSZCZYNA, ul. Dworcowa 18/4
NIP 638-15-10-668 Regon 072268063
Tel. 32 212 81 15; biuro@promedsj.pl

Jakub Krzepina